

TECHNISCH BUREAU VERBRUGGHEN

VZW



Controleorganisme erkend door het ministerie

ZETEL ANTWERPEN
Van der Sweepstraat 3 bus 44
2000 Antwerpen
Tel. 03 216 28 90
Fax 03 238 86 65

ZETEL BRUSSEL
Clovislaan 15
1000 Brussel
Tel. 02 230 81 82
Fax 02 230 80 08

VLAAMS BRABANT
(016) 63.47.45
Slabbaertstraat 18
3210 LUBBECK

O. ref.: _____

U. ref.: 1VERSLAG NR.: 22/030430/3

PROCES-VERBAAL OVER HET ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

ADRES INSTALLATIE: De Vrij's 3090Munxtoan 84

EIGENAAR: _____

Adres: NV Immorex

OPDRACHTGEVER: _____

Adres: _____

INSTALLATEUR: Ulrix B.Adres: Smeentstraat 11-3210BTW of IK: Lubbeek

STROOMLEVERANCIER: _____

Ref.: _____ Teller nr. 11

Index: _____

Datum van het onderzoek: 20/4/2003 Aard van het onderzoek: gelijkvormigheidsonderzoek - controlebezoek volgens:

(AREI art. 270) (AREI art. 271) (AREI art. 276) (ARAB art.262) (T.R. art. 231) (Voorschr. stroomlev.)

Aard installatie: Nieuwe - Uitbreiding - Wijziging - Voorlopig - Verzwaring: Type der lokalen: 1111

Begin werken: Fundering voor-na 1.10.81 - Elektrische installatie voor-na 1.10.81 - 1.1.83 AREI art.86

Aansluiting: Spanning 400/230 V Bescherming van de aansluiting 20 AVoedingskabel hoofdbord: 4 X 16 mm² Alg. schakelaar: type 5i-4pType van de aardelektrode: lus - baren - pennen - horizontale geleider Schema: TT 1e bijlageAantal borden: 3; Aantal eindstroombanen: 15; RA: 10 Ohm; RI tot 5 MOhm

BESCHRIJVING:

Nieuwe installatie in nieuwe woning
Details zie eindproductschema, + situatietekening.
Katrolen + sanitair nog niet geplaatst.
Keuken nog niet geplaatst.

Vastgestelde inbreuken en/of nota's: GeenPROCES-VERBAAL VAN HET
GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK

gezien op _____

de aangestelde van de stroomverdelers

naam: _____

handtekening: _____

PLICHTEN VAN DE EIGENAARS, BEHEERDERS OF HUURDERS: Zie keerzijde.

BESLUIT

1. De installatie is conform. De algemene ADS werd verzegeld en de fêndraads en situatieschema's werden voor gezien getekend. De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op 20/4/2003 (art. 271 AREI) alsook vóór de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.
2. De installatie is niet conform.
3. De installatie mag in dienst blijven indien zonder vertraging wordt voldaan aan de vastgestelde inbreuken en de gepaste maatregelen getroffen worden opdat de installatie geen gevaar vormt voor personen of goederen. De installatie is niet conform. De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden uiterlijk op _____

DE AGENT-ONDERZOEKER:
nr. + naam + handtekening

De directeur,