

- |  |                        |  |                            |
|--|------------------------|--|----------------------------|
| <input type="checkbox"/> AV Antwerpen          | : Tél.: (03) 221 86 11 | <input type="checkbox"/> AV Hasselt    | : Tél.: (011) 25 32 86     |
| <input checked="" type="checkbox"/> AV Brabant | : Tél.: (02) 674 57 11 | <input type="checkbox"/> AV Kortrijk   | : Tél.: (056) 26 61 11     |
| <input checked="" type="checkbox"/> AV Brugge  | : Tél.: (050) 36 86 10 | <input type="checkbox"/> AV Liège      | : Tél.: (04) 247 47 33     |
| <input type="checkbox"/> AV Charleroi          | : Tél.: (071) 34 49 00 | <input type="checkbox"/> AV Namur      | : Tél.: (081) 25 51 00     |
| <input type="checkbox"/> AV Gent               | : Tél.: (09) 244 77 11 | <input type="checkbox"/> AV Luxembourg | : Tél.: (00-352) 481 85 81 |

Code PC Rési.



SEO1702 001619

Personnes responsables de l'exécution du travail:  
 Nom, Prénom: Stéphane Ketele  
 N° de TVA: \_\_\_\_\_  
 ou n° de la carte d'identité: \_\_\_\_\_  
 Distributeur: SPKhandel  
 Compteur: n°: 5666875 index: \_\_\_\_\_  
 Type de comptage:  jour -  bihoraire -  nuit - \_\_\_\_\_

RAPPORT n°: 2162 1405 02  
 Membre n°: 43128/001 Quittance n°: \_\_\_\_\_  
 Installation: Nom: \_\_\_\_\_  
 Adresse: Kouterstraat 168  
2090 Lejse  
 Date de visite: 14/05/02  
 Propriétaire ou Mandataire: Tél.: \_\_\_\_\_  
 Nom, Prénom: \_\_\_\_\_  
 Adresse: \_\_\_\_\_  
 Demandeur: Alexandre Jans

Type de visite:  270  271  276 RGIE - Nature de l'installation:  Nouvelle  Extension  Modifi.  Existant  Temporaire  
 Contrôle sur base des prescriptions du:  RGIE: art.  86  87  88  95  RGPT  R.T.  de la Cie d'électricité  
 Installation conçue pour la tension de 230 V, AC, Protection branchement: 40 A Type: \_\_\_\_\_  
 Description du branchement: Sous tension Type câble: FUAVB Section: 4 x 10 mm<sup>2</sup>  
 Alimentation tableau principal: 4 x 10 mm<sup>2</sup> Nbre de tableaux: 2 Nombre de circuits terminaux: \_\_\_\_\_  
 Type de prise de terre: 5 piquets Résistance de dispersion: 14,8 Ohms Isolement général: 3 M Ohms

**PROCES-VERBAL DE CONTROLE D'UNE INSTALLATION ELECTRIQUE A BASSE TENSION**

DESCRIPTION DE L'INSTALLATION: les schémas de position et unifilaires font parties intégrantes du rapport

<u>Détail voir schéma en annexe.</u>

INFRACTIONS (voir la signification des numéros au verso)

Neant.

Le différentiel général était - a été - plombé

L'installation électrique doit être recontrôlée avant le 17/05/02 ainsi que avant la mise en service de modifications ou extensions importantes telle que l'ajout d'un circuit.

Conclusion:  
 LA NOUVELLE INSTALLATION ELECTRIQUE - EST - N'EST PAS - CONFORME AUX PRESCRIPTIONS REPRISES CI-DESSUS.  
 L'INSTALLATION - ETAIT - PEUT ETRE - NE PEUT PAS ETRE - MISE SOUS TENSION

**PROCES-VERBAL DE CONTROLE DE L'INSTALLATION EXISTANTE (ART. 276 DU RGIE)**


INFRACTIONS sur la partie existante (voir la signification des numéros au verso)

Les installations doivent faire l'objet d'un nouveau contrôle avant le \_\_\_\_\_

Conformément à l'art. 274 de RGIE, les travaux nécessaires pour faire disparaître les infractions constatées au moment de la visite doivent être exécutés sans retard et toutes mesures adéquates doivent être prises pour qu'en cas de maintien en service des installations les infractions ne constituent pas un danger pour les personnes et les biens.

Annexes: \_\_\_\_\_  
 VISA DU DISTRIBUTEUR: \_\_\_\_\_

Pour le Directeur général  
 Nom, N° Agent, Signature



AIB-VINÇOTTE BELGIUM  
 MUYLDERMANS JAN  
 Agent 2162  
 CENTRUM DIV. CENTRE  
 TEL. 02/674.57.11

Muylder